

BALLWURFSICHERHEIT

Ballwurfsichere Konstruktionen mit Troldekt®-Akustikplatten.
Geprüft nach DIN 18032 Teil 3 "Sporthallen für Turnen und Spiele".

Prüfzeugnis	Decke/ Wand	Troldekt®	Konstruktion
903 2291 000-6/Man/Sgm	Decke	25 mm extrem feine Struktur	Direktmontage auf Holzlattung per 60 cm, Sparrenabstand 100 cm
903 2291 000-5/Man/Sgm	Decke	25 mm A2 feine Struktur	
903 2291 000-7/Man/Sgm	Decke	25 mm feine Struktur	
903 2291 000-4/Man/Sgm	Decke	25 mm grobe Struktur	
903 4843 000/Man/Sgm	Decke	25 mm A2 extrem feine Struktur	
903 2291 000-3/Man/Sgm	Decke	25 mm extrem feine Struktur	Direktmontage auf Holzlattung per 60 cm, Sparrenabstand 60 cm
903 7237 000	Decke	25 mm feine Struktur	Direktmontage auf Holzlattung per 30 cm, Sparrenabstand 60 cm
903 7237 000	Decke	25 mm ultrafeine Struktur	
903 7237 000	Decke	25 mm feine Struktur	Auf abgehängte C60 Schienen per 30 cm
903 7237 000	Decke	25 mm ultrafeine Struktur	
903 2291 000-9/Man/Sgm	Decke	25 mm A2 feine Struktur	Auf abgehängte C60 Schienen per 60 cm
903 2291 000-8/Man/Sgm	Decke	25 mm extrem feine Struktur	
903 2990 000-1/Man/Sgm	Decke	25 mm A2 ultrafeine Struktur	
903 4843 000/Man/Sgm	Decke	25 mm A2 extrem feine Struktur	
903 5939-000/Man/Sgm	Decke mit Revisionsklappe	25 mm ultrafeine Struktur	Auf abgehängte C60 Schienen per 60 cm, eingebaute Revisionsklappe 60 cm x 60 cm / 60 cm x 120 cm